

# SERTIFIKAAT

Nr 377-062/09

## Toode

Tulekindel klaas **FeuerFest E60-6**

## Tootja

Marepleks OÜ, Pikk 19A, 61505 Elva, EESTI.

## Toote kirjeldus ja kasutusala

Klaaspaneeli mõõdud L x K: (940 x 2117) mm.

Kasutusala: Terasprofiil tarindid (uksed, vaheseinad).

## Normdokument

EVS-EN 13501-2:2004 "Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon Osa 2: "Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid".

## Klassifikatsioon

Tulekindel klaas **FeuerFest E60-6** klassifitseerub vastavalt standardile EVS-EN 13501-2:2007 tulepüsivuse osas järgnevalt:

**Tulepüsivusklass EW 60**

## Alusdokumendid

1. Hindamisaruanne nr. OÜ-30-09;
2. Juhatuse otsus nr. 26/11/2009.

## Juurdekuuluvad dokumendid

1. Kvaliteedikontrolli register R1 .
2. Paigaldusjuhend.

## Tootmisohje järelevalve

Tootmisohje kontrolli teostatakse vastavalt tootmisohje järelevalve lepingule nr KJL-175/2009.

## Sertifikaadi kehtivustingimused

Käesolev sertifikaat on välja antud 19.11.2009 ning kehtib kuni 19.11.2010 tingimusel, et korraline kvaliteedikontroll on teostatud õigeaegselt ja sellekohane mäрге on kantud kvaliteedikontrolli registrisse. Käesolev sertifikaat ei ole vastavussertifikaat ehitusdirektiivi 89/106/EEC mõistes ega anna õigust paigaldada tootele CE-märki.



Akrediteeritud  
PC015

Anu Kuusk  
Vastutav isik

Kvaliteedikontrolli register KJL-175/2009 R1

Märke teostuse kohta

Sertifikaadi

Nr. 377-062/09



INSPEKTEERIMINE

Teostatud "19" november 2009 a.

Järgmine inspekteerimine aprill 2010 a.

Allkiri 
